

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7


Wärmenetzeinspeisung	Deckungsanteil
• aus Kraft-Wärme-Kopplung	65,0 %
hiervon aus Biomethan	65,0 %
• aus sonstigen Wärmeerzeugern	35,0 %
hiervon aus Erdgas	35,0 %
Insgesamt aus erneuerbarer Energie	65,0 %

„Effiziente Fernwärme“ nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	ESWE Versorgungs AG Wiesbaden
Name des Wärmenetzes	Wärmeversorgung Kärntnerviertel
Lage des Netzes	Wiesbaden
Zeitraum der Datenbasis	Planungsdaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	28.07.2028

Wiesbaden, 26.03.2025
Ort, Datum

 i.A. 
Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde durchgeführt von



**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 20.03.2025
Ort, Datum


Unterschrift