

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht
nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

		Deckungs- anteil	Pflicht- anteil	Erfüllungs- grad
	MWh	α	α_{pff}	α/α_{pff}
Wärmenetzeinspeisung gesamt	523.000			
Aus sonstigen Wärmeerzeugern				
hiervon aus Abwärme	392.250	0,75	0,5	1,50
Summe der anteiligen Pflichterfüllungen				1,50

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in
Verbindung mit § 7 und Anlage VII EEWärmeG sind erfüllt?¹

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	ESWE Versorgungs AG Wiesbaden
Name des Wärmenetzes	Nahwärmeversorgung „Wohnen westlich des Schlossparks“
Lage des Netzes	Stadt Wiesbaden
Verantwortlicher Betriebsleiter	Manfred Kirchner
Telefon	0611 780-3551
E-Mail	manfred.kirchner@eswe.com
Datenbasis	Planungsdaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	09.04.2025

Wiesbaden,
Ort, Datum

14.04.2018

Unterschrift

ik. G. S. Die, MS

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme² wurde durchgeführt von



**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 10.04.2018
Ort, Datum

Unterschrift

TS SW

¹ Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzliche gebäudeseitige Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des EEWärmeG erforderlich sein.

² Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach AGFW FW 309 Teil 1 für die Wärmeversorgung des Baugebiets „Wohnen westlich des Schlossparks“ der ESWE Versorgungs AG Wiesbaden. TU Dresden, April 2018