



Zertifikat

Hiermit wird bescheinigt,
dass auf der Grundlage der im Bericht¹ genannten
Planungsdaten

**die Wärmeversorgung des Baugebiets
„Wohnen westlich des Schlossparks“ Wiesbaden-Biebrich
der ESWE Versorgungs AG Wiesbaden**

durch das

**Institut für Energietechnik der TU Dresden,
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung**

geprüft und nach AGFW-Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1
folgendermaßen bewertet wurde:

Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems: 0,47

Die Wärmebereitstellung erfolgt mit einem Anteil von 75,0 %
aus Abwärme.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.04.2025.

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

Prof. Dr.-Ing. C. Felsmann
Leiter der Professur

Stempel

Dr.-Ing. T. Sander
Bearbeiter

f_p-Gutachter-Nr.: FW 609-010

Dresden, 10.04.2018

¹ Bericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach AGFW FW 309 Teil 1 für die Wärmeversorgung des Baugebiets „Wohnen westlich des Schlossparks“ der ESWE Versorgungs AG Wiesbaden. Dresden, 10.04.2018