

**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7**

	Deckungs- anteil	Pflicht- anteil	Erfüllungs- grad
	DA	PA	EG
Wärmenetzeinspeisung			
aus Kraft-Wärme-Kopplung	56,8 %		
hiervon aus gasförmiger Biomasse	56,8 %	30 %	189 %
aus Heizöl	0 %		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}			189 %

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?
„Effiziente Fernwärme“ nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA
JA

Name des Wärmenetzbetreibers	ESWE Versorgungs AG Wiesbaden
Name des Wärmenetzes	Wärmenetz Wiesbaden - Waldviertel
Lage des Netzes	Wiesbaden
Zeitraum der Datenbasis	Planungsdaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	29.11.2024

Wiesbaden,
Ort, Datum

11.10.2021

ESWE Versorgungs AG
Konradinerallee 25
65189 Wiesbaden

L. Seidel
i.A. *Der*
Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde durchgeführt von



**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

Technische Universität Dresden
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 05.10.2021
Ort, Datum

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Institut für Energietechnik
Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
01062 Dresden

C. Felsmann
Unterschrift